

Futoški put 46

21137 Novi Sad

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: Čišćenje separatora

Referentni broj: 92/24

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>molim za pojašnjenje tehničke specifikacije, navodi se:</p> <ul style="list-style-type: none">- Čišćenje separatora vrši se najmanje jednom godišnje ili po potrebi u zavisnosti od kvaliteta otpadne vode, a na osnovu uzetog uzorka otpadne vode pre ulivanja u gradsku kanalizaciju.- Zapremina pet separatora pri jednom čišćenju iznosi okvirno 15 m³.- U ponudi dati cenu po m³.- Poznato je da se prilikom čišćenja koristi izvesna količina vode za razbijanje taloga i ispiranje separatora. Količina koja se prazni i priznaje radi kasnijeg fakturisanja ne može biti veća od 22 m³. <p>Naručilac poseduje karakterizaciju opasnog otpada br. 2102240602 od 02.03.2021. godine sa indeksnim brojem 13 05 07*.</p> <p>nejasno je sledeće:</p> <ul style="list-style-type: none">- zbog čega je navedena karakterizacija opasnog otpada kada nije zahtevano sakupljanje, transport i zbrinjavanje otpada?	<p>Poštovani,</p> <p>čišćenje separatora na lokaciji Naručioca podrazumeva izvlačenje mulja iz 5 separatora. Operater koji vrši uslugu pražnjenja separatora mora posedovati dozvolu za transport opasnog otpada navedenog indeksnog broja kao i dozvolu za skladištenje, tretman ili odlaganje opasnog otpada kako bi smeo da preuzme otpad. Preuzimanje otpada prati Dokumentat o kretanju opasnog otpada.</p>

--	--