

Futoški put 46

21137 Novi Sad

Srbija

Poslednji odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Ventilacija u halama preduzeća**

Referentni broj: **84/24**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>Poštovani,</p> <p>u Opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije,</p> <p>"Ponuđač treba da ima za izvršenje predmeta javne nabavke u radnom odnosu na neodređeno ,određeno ili angažovano po drugom zakonskom osnovu:- najmanje jednog mašinskog inženjera sa licencom 330- najmanje jednog mašinskog inženjera sa licencom 430</p> <p>- minimum 1 atestiranog zavarivača za postupak 311 po standardu SRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s2,6 D21,3 PH-L045 ss nb lw SRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s3,2 D48,3 PH-L045 ss nb lw".</p> <p>Da li prihvatate da jedna osoba (mašinski inženjer) poseduje licence 330 i 430?</p> <p>Da li prihvatate atestiranog zavarivača za postupak 311 po standardu</p> <p>SRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s4 D60,3 H-L045 ss nb?</p>	<p>Može da bude jedan inženjer sa dve licence (licence 330 i 430).</p> <p>Može se prihvatiti atest zavarivača za postupak 311 po standardu SRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s4 D60,3 H-L045 ss nb.</p>

<p>Poštovani,</p> <p>u Meničnom pismu - ovlašćenju za korisnike blanko solo menice za ozbiljnost ponude nije naveden rok važenja menice.</p> <p>Obzirom da je u Uputstvu za sačinjavanje ponuda u odeljku Sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude navedeno:</p> <p>"Rok važenja sredstva obezbeđenja je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda" to mora da piše i u Meničnom ovlašćenju.</p> <p>Takođe, u odeljku Sredstva obezbeđenja za izvršenje ugovora je navedeno : "Rok važenja sredstva obezbeđenja mora biti 10 dana duži od roka važenja ugovora o javnoj nabavci", a u Meničnom pismu - ovlašćenju za izvršenje ugovornih obaveza nije naveden rok.</p> <p>Molim da usaglasite dokumentaciju.</p>	<p>Naručilac je na Portalu javnih nabavki objavio modele Meničnih pisma - ovlašćenja i shodno tome dao mogućnost da sami dopunite iste ili da dostavite vaše modele Meničnih ovlašćenja takođe popunjene, potpisane i overene od strane ovlašćenog lica Ponuđača.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u Obrascu strukture cene, pozicija 5 "Pomoćni materijal (spojnice za spiro cevi, nosači ...), 40% sume stavki 6.1.1.1-6.1.1.4". Da li se misli na zbir pozicija od 1 do 4?</p>	<p>Misli se na zbir pozicija od 1 do 4.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u Obrascu strukture cene, pozicija 39 "Nabavka isporuka i montaža pocinkovanih perforiranih nosača kablova (PNK), komplet sa konzolama, spojnicama, krivinama i poklopcima. Slično Obo Bettermann RKSM, debljina lima najmanje d=0,75mm, dubina 60mm. _zidne i posebne konzole, i standardne krivine... (15% od cene PNK)"</p> <p>Molim da definišete tačan broj pozicije ili pozicija od kojih se računa 15%.</p>	<p>15% se računa od zbira pozicija 37 i 38.</p>

<p>Poštovani,</p> <p>Molimo da objavite projekat koji obuhvata predmetne radove.</p>	<p>http://www.gspns.rs/admin/tenderi/dokumenti/1339</p>
--	--

Prečišćeni tekst svih odgovora na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
<p>u predmeru masinskih radova u poz. 14 Kontrola zaptivenosti (nepropustljivosti) spojnih mesta kanala u prostorijama.</p> <p>Naše pitanje glasi;</p> <p>Koliki je broj mernih mesta koji se ispituje i koja klasa zaptivenosti treba da se ispituje?</p>	<p>Za ispitivanje uzeti 30% zaptivnih mesta na kanalskom razvodu po sistemu odsisavanja.</p> <p>Sistem po CENEN 12237 i EN 1507 spada u niskopritisne sisteme – klasa 1 sa podpritiskomod maksimalno 500Pa, što rezultuje da je dozvoljeno propuštanje vazduha 0,027xP0,65 (l/s)/m2 ili koristiti dijagram za klase nepropusnosti po EUROVENTU standard 2/3 i SS-EN 1506. Klasa nepropusnosti kanalske mreže D po EN 12237.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u Opisu kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, tačka 3.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije,</p> <p>"Ponudač treba da ima za izvršenje predmeta javne nabavke u radnom odnosu na neodređeno ,određeno ili angažovano po drugom zakonskom osnovu:- najmanje jednog mašinskog inženjera sa licencom 330- najmanje jednog mašinskog inženjera sa licencom 430</p> <p>- minimum 1 atestiranog zavarivača za postupak 311 po standardu SRPS EN ISO</p>	<p>Može da bude jedan inženjer sa dve licence (licence 330 i 430).</p> <p>Može se prihvatiti atest zavarivača za postupak 311 po standardu SRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s4 D60,3 H-L045 ss nb.</p>

<p>9606-1 311 T BW FM1 S s2,6 D21,3 PH-L045 ss nb lwSRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s3,2 D48,3 PH-L045 ss nb lw".</p> <p>Da li prihvatate da jedna osoba (mašinski inženjer) poseduje licence 330 i 430?</p> <p>Da li prihvatate atestiranog zavarivača za postupak 311 po standardu</p> <p>SRPS EN ISO 9606-1 311 T BW FM1 S s4 D60,3 H-L045 ss nb?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>u Meničnom pismu - ovlašćenju za korisnike blanko solo menice za ozbiljnost ponude nije naveden rok važenja menice.</p> <p>Obzirom da je u Uputstvu za sačinjavanje ponuda u odeljku Sredstva obezbeđenja za ozbiljnost ponude navedeno:</p> <p>"Rok važenja sredstva obezbeđenja je 60 (šezdeset) dana od dana otvaranja ponuda" to mora da piše i u Meničnom ovlašćenju.</p> <p>Takođe, u odeljku Sredstva obezbeđenja za izvršenje ugovora je navedeno : "Rok važenja sredstva obezbeđenja mora biti 10 dana duži od roka važenja ugovora o javnoj nabavci", a u Meničnom pismu - ovlašćenju za izvršenje ugovornih obaveza nije naveden rok.</p> <p>Molim da usaglasite dokumentaciju.</p>	<p>Naručilac je na Portalu javnih nabavki objavio modele Meničnih pisma - ovlašćenja i shodno tome dao mogućnost da sami dopunite iste ili da dostavite vaše modele Meničnih ovlašćenja takođe popunjene, potpisane i overene od strane ovlašćenog lica Ponuđača.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>u Obrascu strukture cene, pozicija 5 "Pomoćni materijal (spojnice za spiro cevi, nosači ...), 40% sume stavki 6.1.1.1-</p>	<p>Misli se na zbir pozicija od 1 do 4.</p>

<p>6.1.1.4". Da li se misli na zbir pozicija od 1 do 4?</p>	
<p>Poštovani,</p> <p>u Obrascu strukture cene, pozicija 39 "Nabavka isporuka i montaža pocinkovanih perforiranih nosača kablova (PNK), komplet sa konzolama, spojnicama, krivinama i poklopcima. Slično Obo Bettermann RKSM, debljina lima najmanje d=0,75mm, dubina 60mm. _zidne i posebne konzole, i standardne krivine... (15% od cene PNK)"</p> <p>Molim da definišete tačan broj pozicije ili pozicija od kojih se računa 15%.</p>	<p>15% se računa od zbira pozicija 37 i 38.</p>
<p>Poštovani,</p> <p>Molimo da objavite projekat koji obuhvata predmetne radove.</p>	<p>http://www.gspns.rs/admin/tenderi/dokumenti/1339</p>