



Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“

Футошки пут 46 21000 Нови Сад Србија

Регистровано код Привредног суда у Новом Саду бр. 1-579
Жиро рачуни: Erste Bank AD 340-1528-02,
Banka Intesa AD 160-920005-02, Аик Банка АД 105-32915-30
Матични број: 08041822; ПИБ број: 100277615; Шифра Делатности: 4931
21000 НОВИ САД Футошки пут 46
Централа: (021) 489-66-00, Директор: (021) 489-66-19
Јавне набавке: (021) 489-66-29, Факс: (021) 489-67-10

ЗАИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ
ЈНМВ број 59/16

Број: 59/16
Нови Сад, дана: 29.08.2016.

Предмет: Појашњење број 1. Конкурсне документације, ЈН број 59/16

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављујемо појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – одржавање система за дојаву пожара, ЈН број 58/16

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.

ПИТАЊЕ 1:

У складу са одељком II, врста техничке карактеристике према спецификацији у тендеру (табела), потребна су информације по редним бројевима:

1. РЕДОВНА КОНТРОЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА И ДЕТЕКЦИЈЕ ГАСА

Питање: Молим Вас да наведете врсту и тип централа за дојаву пожара и детекцију гаса?

2. ПЕРИОДИЧНА КОНТРОЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА И ДЕТЕКЦИЈЕ ГАСА

Питање: Молим Вас да наведете тачан број, врсту и тип јављача пожара и гаса?

6. ПЕРИОДИЧНА КОНТРОЛА ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА И ДЕТЕКЦИЈЕ ГАСА

Молим Вас да наведете тачну ознаку модела (нема међусобно компатибилних произвођача)?

ОДГОВОР:

Тип уређаја, јављача за дојаву пожара и детекцију гаса је FIECLASS 200 (BENTEL) са 2 адресне петље и 1. конвенц. зона, а модел ручног адресибилног јављача пожара са базом је 5251 REM.

ПИТАЊЕ 2:

Молимо Вас да наведете који гасови се детектују?

ОДГОВОР:

У конкурсној документацији, ЈН 59/16 – одржавање система за дојаву пожара, а везано за спецификацију, упитању је детекција природног гаса.



Комисија за јавну набавку

М.П.